COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

COMMISSIONE PLENARIA SOVRACCOMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di parere di idoneità per aggiornamento della licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo dovuta all'aumento della capienza da 858 a 1158 persone presso il locale "Scacco Matto" in via Sarnico 57 in comune di Predore.

L'anno 2024 il giorno lunedì 17 giugno alle ore 15:00, presso la sede operativa di Villongo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, si è riunita in seduta plenaria la commissione sovraccomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per l'analisi della documentazione relativa alla manifestazione in oggetto, risultano presenti:

- BELLINI Adriana	Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e Presidente della Commissione
- BOVE Orlando	Funzionario delegato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo
- ROCCHI Catia	Funzionario ATS Bergamo Est
- DE NICOLA Davide	Esperto in elettrotecnica
- LOCATELLI Massimo	Esperto in acustica
- VITALI Gian Pietro	Tecnico Comunale del Comune di Predore
- ZANINI Massimo	delegato dal Sindaco quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Predore

Risulta presente, in qualità di segretario verbalizzante della commissione, il dott. Silvano Fusari.

Risultano inoltre presenti:
- Ing. Scotti Andrea

VISTA la richiesta datata 13.03.2024, presentata tramite il servizio SUAP, dal legale rappresentante dell'impresa EUROSPORTVIL s.r.l. al fine di ottenere il parere della commissione sovraccomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di idoneità per l'aumento della capienza da 858 a 1158 persone presso il locale "Scacco Matto" in via Sarnico 57 in comune di Predore.

VISTA la convocazione dei membri effettivi della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, trasmessa con nota prot. n. 9444 del 27.05.2024.

La commissione

Riunita in seduta plenaria, esamina compiutamente la documentazione finalizzata al rilascio dell'aggiornamento della licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo dovuta all'aumento della capienza da 858 a 1158 persone presso il locale "Scacco Matto" in via Sarnico 57 in comune di Predore.
Il parere favorevole è subordinato all'obbligo di presentazione di quanto sotto richiesto da ogni singolo membro della commissione :
1 – **esperto in acustica :** dovrà essere presentata la valutazione dell'impatto acustico anche per le aree esterne, parcheggi compresi, ai sensi del DPCM 14/97 e ai sensi della DGR n.X/7477 del 4 dicembre 2017;
2- **funzionario vigili del fuoco:** agli atti del Comando provinciale dei vigili del fuoco è depositato parere di conformità antincendio prot.2661 del 12/02/2014 confrontando con i documenti agli atti si evince che sono diminuiti i moduli delle uscite di sicurezza; agli atti della

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0010981 del 18-06-2024 partenza

commissione viene acquisita la documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici) a firma dell'ing.Lonni Lorenzo; tale documentazione dimostra che le uscite di sicurezza presenti sono sufficienti ad evacuare la capienza richiesta per un totale di 1173 persone (1158 più 15 addetti).
Si chiede inoltre l'esatta ubicazione e la potenza del sistema di emergenza per l'alimentazione delle luci di emergenza e lo stato di funzionamento degli impianti termici in copertura che risultano agli atti dismessi.
Per i restanti aspetti si fa riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot.2661 del 14/02/2014.
L'esercizio dell'attività, ai fini antincendio, è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'art. 4 DPR 151/11
3-**funzionario ATS Bergamo Est :** dovrà essere prodotta ultima verifica periodica dell'impianto di produzione di calore di potenza maggiore a 116 KW e ultimo controllo annuale effettuato ai sensi del DPR 412/93.
Si richiede la planimetria con rapporti di areoilluminazione naturale e diretta, più relazione tecnica relativa all'impianto di ventilazione ausiliaria con descrizione dei trattamenti a cui è sottoposta l'areazione.
4- **esperto in elettrotecnica:** verifica della corrispondenza tra la documentazione presentata e lo stato di fatto elettrico, con particolare attenzione al gruppo elettrogeno dei sistemi di illuminazione di sicurezza e le relative planimetrie (calcoli illuminotecnici).
Verifica pulsanti di sgancio e loro tipologia.
Verifica periodica degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01.
5- tecnico e responsabile polizia locale comune di Predore: illuminazione delle aree di ammassamento come individuate dalla planimetria agli atti oltre all'illuminazione del sottopasso indicato con apposita cartellonistica a norma;
richiesta di verifica della corrispondenza della documentazione relativa alla sala 1 rispetto alle pratiche depositate presso l'ufficio edilizia del comune di Predore;
richiesta di specificare come verrà gestita l'area fronte lago

Tali prescrizioni/richieste dovranno essere ottemperate, al fine di programmare la successiva data del sopraluogo nei tempi tecnici strettamente necessari
Il presente parere è vincolato alla conformità degli atti, oggetto di esame, la cui copia è depositata presso la segreteria della commissione.

Letto, confermato e sottoscritto, in data di cui sopra.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0010981 del 18-06-2024 partenza