

COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

Lovere (Bg)

COMMISSIONE PLENARIA SOVRACCOMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di parere di idoneità per lo svolgimento della "Festa della Birra 2025" che si terrà dal 19 Giugno 2025 all' 11 Agosto 2025, in Comune di Villongo.

L'anno 2025 il giorno giovedì 12 Giugno alle ore 9.30, presso la sede operativa di Lovere della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, si è riunita in seduta plenaria la commissione sovracomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per l'analisi della documentazione relativa alla manifestazione in oggetto, risultano presenti:

- | | |
|---------------------|---|
| - COMINETTI Claudia | Responsabile Area Agricoltura e Gestione del Territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (delegata con nota prot. n. 11573 del 12.06.2025) dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) |
| - D'AMATO Angelo | Ispettore dei Vigili del Fuoco di Bergamo (delegato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Bergamo a seguito di recepimento convocazione al prot. n. 15179 del 30/05/2025) |
| - LA CAVALLA Giulio | Funzionario ATS Bergamo Est (delegato con nota prot. 23874 del 07.03.2023) |
| - DE NICOLA Davide | Esperto in elettrotecnica |
| - GURRA Sebastian | Comandante corpo di polizia municipale del Comune di Villongo |

Risulta assente il Sig.:

- LOCATELLI Massimo, in qualità di esperto in acustica (inviato parere con prot. 0011951 del 12.06.2025): esprime parere favorevole richiedendo la presentazione al Comune di Villongo dell'istanza di deroga ai limiti acustici in orario notturno per manifestazioni temporanee, che peraltro risulta già presentata e agli atti;

Risulta collegato in videoconferenza il Sig.:

- ZAPPELLA Alfredo, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Villongo (inviato parere favorevole con nota prot. 0006947/2025 del 12.06.2025 assunta al prot. 0011596 in pari data).

Risulta presente, in qualità di segretario verbalizzante della commissione, la Dott. Francesca Zenoni.

Risultano inoltre presenti:

- Sig. Abramo Lochis della Società Oasi Fiorita Srl
 - Ing. Bellini Fabrizio della Società Ecosphera Srl
 - Arch. Vecchiati Mario della Società Ecosphera Srl
- che illustrano il progetto.

VISTA la richiesta presentata con procedura telematica dalla società Oasi Fiorita Srl, registrata al prot. n. 0007770 del 16/04/2025, al fine di ottenere il parere della commissione sovracomunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di idoneità per lo svolgimento della "Festa della Birra 2025" che si terrà dal 19 Giugno 2025 all' 11 Agosto 2025, in Comune di Villongo.

VISTE le integrazioni spontanee trasmesse dall'impresa OASI FIORITA e registrate al prot. n. 0009988 del 20/05/2025.

VISTA la convocazione della commissione plenaria per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, trasmessa con nota prot. n. 0010844 del 30.05.2025.
VISTE le integrazioni spontanee trasmesse dall'impresa OASI FIORITA e registrate al prot. n. 0011057 del 04/06/2025.

SENTITE le dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa Oasi Fiorita Srl ed in particolare:

- la fornitura di energia elettrica viene garantita da impianto di generazione di proprietà della stessa. Per l'evento concerto dei Nomadi verrà previsto un gruppo elettrogeno integrativo per alimentare gli impianti di spettacolo;
- precisa la posizione del pulsante di sgancio del quadro;
- chiarisce che le lampade di emergenza sono di due tipi distinti montati sulla rete di recinzione dell'area interessata;
- precisa che è già stata presentata istanza di deroga per limiti acustici e orari rispetto alla zonizzazione acustica Comunale;
- la distanza della tendostruttura dal forno pizze è tale da non innescare incendi;
- gli apparecchi di cottura sono allacciati all'impianto di distribuzione a metano. Non sono presenti bombole GPL;

La Commissione

Riunita in seduta plenaria, esamina compiutamente la documentazione presentata **esprime parere favorevole, con prescrizioni**, al rilascio della licenza temporanea di agibilità, ai sensi art. 80 T.U.L.P.S., per lo svolgimento della "Festa della Birra 2025" che si terrà dal 19 Giugno 2025 all' 11 Agosto 2025, in Comune di Villongo" con l'obbligo che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- A. La capienza massima della manifestazione, riferita al numero massimo complessivo delle persone presenti, ivi compresi tutti gli operatori e i dipendenti dell'organizzazione dell'evento del giorno 21 Giugno 2025 – Concerto Nomadi - è determinata in 1999 persone mentre per le restanti serate in massimo 1500 persone. La manifestazione si terrà in Via Gennaro Sora 14 (Area Oasi Fiorita) – Villongo (BG);
Il Responsabile dell'organizzazione dovrà garantire con i propri addetti il rispetto della capienza massima consentita mediante conteggio delle persone in ingresso e in uscita;
- B. Dovrà essere garantito idoneo sistema di illuminazione di emergenza ad attivazione in tempi brevi (0,5 sec) in caso di assenza di alimentazione ordinaria, da realizzarsi conformemente a quanto previsto dal Titolo XII dell'allegato al D.M. 19/08/96, in grado di consentire l'ordinato deflusso di tutti i presenti. In particolare dovranno essere oggetto di illuminazione ordinaria e di emergenza tutte le vie di esodo dell'intera area della manifestazione;
- C. Dovrà essere prevista la possibilità di fornire indicazioni sonore e/o visive al pubblico da parte del Responsabile della gestione delle emergenze in caso di emergenza;
- D. Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2,00 metri dal palco;
- E. I percorsi di esodo e le uscite di emergenza dovranno essere perfettamente segnalati con cartellonistica di sicurezza, correttamente posizionata, dimensionata in funzione della distanza di percezione, in conformità al disposto del DM 19.08.1996, DM 02.09.2021 e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. I sistemi di vie di uscita devono essere costantemente tenuti sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- F. Gli estintori dovranno essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo, ad esempio nel locale cucina dovrà essere previsto un numero congruo di estintori di capacità estinguente tipo F;
- G. Dovranno essere mantenuti sgombri da materiali e attrazioni, e pienamente accessibili, i percorsi di accesso ai presidi antincendio, mentre dovranno essere interdette da apposite barriere le zone non accessibili al pubblico;

- H. I cavi elettrici in transito, ove presenti, dovranno essere opportunamente protetti dal danneggiamento meccanico volontario o accidentale ed anche in funzione del rischio di inciampo;
- I. I teli di copertura della tendostruttura e dei gazebo previsti negli elaborati grafici dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- J. La tendostruttura per la somministrazione di cibi e bevande dovrà essere a distanza dal forno pizze tale da non innescare incendi;
- K. Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001 del 18/07/2018 l'organizzatore deve provvedere a garantire durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di almeno n. 1 operatore alla sicurezza ogni 250 persone presenti. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza, in possesso di attestato di frequenza al corso di formazione a rischio d'incendio "3-FOR" e attestato di idoneità tecnica, di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996 n. 609, rilasciato dal Comando VV.F. Gli operatori dovranno avere, tra l'altro, l'incarico di regolare e monitorare gli accessi all'area nonché di gestire le emergenze sulla base dello specifico piano all'uopo redatto ai sensi della Circolare sopra richiamata;
- L. Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di esodo, l'apertura dei cancelli nonché gli impianti e le attrezzature di sicurezza;
- M. Siano attuati gli obblighi gestionali di sicurezza antincendio di cui al Titolo XVIII del DM 19/8/1996;
- N. Per quanto non esplicitato negli elaborati grafici e riscontrato nella relazione tecnica, l'attività temporanea dovrà essere conforme al DM 19/8/1996;
- O. Si raccomanda il rispetto degli orari di fine spettacolo;
- P. Il personale addetto alla preparazione degli alimenti e bevande deve essere adeguatamente formato e dotato di attestati di formazione in base alla mansione;
- Q. Dovranno essere inibiti i parcheggi a ridosso della Strada Provinciale per evitare l'attraversamento pedonale serale e dovranno essere presenti due addetti, rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro della Strada Provinciale per evitare il posteggio ai lati della strada medesima;
- R. Potrà essere utilizzato il parcheggio della zona industriale con il relativo attraversamento pedonale installando idonea segnaletica;
- S. Dovranno essere indicati con cartellonistica i punti di allaccio alla linea di distribuzione del metano;
- T. Non dovranno essere presenti impianti GPL.

All'atto del sopralluogo di verifica dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. Dovranno essere indicati i nominativi degli addetti all'emergenza antincendio ed essere prodotta copia degli attestati d'idoneità tecnica rilasciati a seguito d'esame da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DM 2 settembre 2021;
2. Nella relazione tecnica dovranno essere indicate le modalità di conteggio delle persone in ingresso ed uscita;
3. Dovrà essere prodotta per tutte le strutture amovibili dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato. Dovrà essere prodotta documentazione certificativa in ordine alla verifica della solidità e sicurezza degli eventuali carichi sospesi (apparecchi audio fonici, elettrici, ecc.) ed ancorati al palco e/o ad altre strutture ove presenti, ai sensi della circolare n. 1689 del 01/04/2011 del Ministero dell'Interno -Dip VV.F.;
4. Progetto impianto elettrico esistente integrato dal progetto presentato, dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM n. 37/2008 degli impianti elettrici esistenti e provvisori utilizzati per la manifestazione in oggetto, certificati di conformità delle apparecchiature utilizzate (gruppi elettrogeni, quadri elettrici ecc.), verifica del coordinamento delle protezioni con l'impianto di terra esistente, verifica delle connessioni a terra delle parti metalliche;
5. Verifica della presenza dell'impianto di sgancio del quadro;
6. Dichiarazione di corretto montaggio degli impianti provvisori.


Tali prescrizioni dovranno essere adempiute entro la data del **sopralluogo, fissato per il giorno 18.06.2025 alle ore 12.00.**

Il presente parere è vincolato alla conformità degli atti, oggetto di esame, la cui copia è depositata presso la segreteria della commissione.

Letto, confermato e sottoscritto, in data di cui sopra.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE


D'AMATO Angelo



LA CAVALLA Giulio



DE NICOLA Davide



GURRA Sebastian



IL PRESIDENTE (delegato)

COMINETTI Claudia



IL SEGRETARIO

ZENONI Francesca

